

№ 23/_____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАМА

Бейнеу а.о.
Тексеру орыны

18.03.2025 ж.
Уақыты 10:42

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Бейнеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 05.03.2025 ж. № 23

Тексеру жүргізуге уәкілетті адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

ЛЕПЕСОВ ЕРЖАН САЙЛАУОВИЧ - Бейнеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
БАЗАРБАЕВ АБАЙ МУХТАРУЛЫ - Бейнеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері
СҮГІРБАЕВ АЙБЕК БАҚЫТЖАНҰЛЫ - Бейнеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің инженері инженері

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

061240007364, Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің "Боранқұл жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Боранқұл орта мектебі, МАНГИСТАУСКАЯ, БЕЙНЕУСКИЙ, Боранкул, №1 (ЗОНА), 350.

5. Тексеру өткізілетін күні 17.03.2025 - 18.03.2025

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді орындау үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 7-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Боранқұл орта мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	II. 51 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Мектеп ғимаратының спорт залында орналасқан ҰӨ-5 өрт сөндіргіштер жарамды күйге келтіру; жоюдың мерзімі: 16.05.2025
2	II. 64 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратында эвакуациялық шығу жолындағы есіктерді кілттеп тастауға жол берген, есіктерді іштен кілтсіз ашу мүмкіндігін қарастыру.; жоюдың мерзімі: 16.05.2025

3	П. 81 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Өткізгіштердің, кабелдердің және жерге тұйықтау құрылғыларының кедергілерін өлшеу нәтижелері туралы акті (хаттама) жасақтау.; жоюдың мерзімі: 16.05.2025
4	П. 120 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратында бойынша автоматты өрт сигнализациясы жарамсыз, техникалық қызмет көрсету.; жоюдың мерзімі: 16.05.2025
5	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектеп ғимаратында автоматты өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету жоспар графигін жасақтау.; жоюдың мерзімі: 16.05.2025

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Шабарақова Б.З. Жабаев

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

Сүгірбаев А.

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

Шабарақова Батман Зинетолмасевна Жабаев

«18» 03 2023 ж.

